


ПАСПОРТ

**доступности объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)**

**государственного
общеобразовательного учреждения
Ярославской области «Пошехонская
школа-интернат»**

(ГОУ ЯО « Пошехонская школа-интернат»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»


С.А.Лужина
С.А.Лужина
Приказ от 30.12.2020 № 178

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Пошехонская школа-интернат» (ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»)

Здание «Учебный корпус школы-интерната»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Пошехонская школа-интернат» (ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»), здание «Учебный корпус школы-интерната»
- 1.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 152850 Ярославская область, городской округ г.Пошехонье, ул.Пролетарская . д.16; 8 (48 546) 2 -12 -01 факс 8 (48 546) 2 -12 -01
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - кирпичное здание, 2 этажа, общая площадь 1367,2 кв. м;
 - отдельно стоящее одноэтажное комбинированное (кирпич,дерево)помещение, столярная мастерская - площадь 203,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка, площадь 6,532кв. м.
- 1.4. Год введения в эксплуатацию: 1893 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта – 2021г. капитального ремонта – не нуждается
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
 - 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование): государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Пошехонская школа-интернат», ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»
 - 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 152850, Ярославская область, городской округ г. Пошехонье, ул.Пролетарская , д.16
 - 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
 - 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
 - 1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
 - 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Ярославской области
 - 1.6.7. . Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 150000, г. Ярославль, улица Советская, дом 7, тел. 8 (4852) 40-18-95, 8 (4852) 40-08-95.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - реализация адаптированных образовательных программ для детей с умственной отсталостью;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с ОВЗ, имеющие умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)
- 2.6. Плановая мощность: 83 человека
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: здание ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат» расположено в центральной части г.Пошехонье.. Движение с использованием пассажирского транспорта возможно по маршруту: рейсовым автобусом г.Пошехонье – г.Ярославль, г.Пошехонье – г.Рыбинск, г.Пошехонье – г.Данилов.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

-автобусная остановка -200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 7 -10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалида (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	2
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	А

* Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г, С, О, К),
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г, С, К)

** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:
 ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступен частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступен условно;
 ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата (помощь сотрудника ОУ, предоставление услуги на дому, обучение дистанционно); временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

3.6. Состояние доступности оказываемых услуг:

N	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов
1	Реализация программ начального, основного общего образования	ДП (У) ДЧ-И (О, Г, С, К)
2	Дополнительное образование детей и взрослых	ДП-И (У) ДЧ-И (О, Г, С, К)

3.7. Итоговой Заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДП-И(У), ДЧ-И (О, Г, С, К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационных указателей на пути следования.
2.	Вход (входы) в здание	Необходима реконструкция входной площадки: оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой, укладка резинового противоскользящего покрытия, установка световых сигналов Организационные мероприятия, ТСП, ТР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Организация обучения инвалидов на 1 этаже здания. Организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника При возможности технических решений: установка тактильных указателей, поручней, оборудование порогов перекатными пандусами, расширение дверных проемов, установка информационных рельефных таблички к каждому помещению установка устройств, задерживающих закрытие дверей). Организационные мероприятия, ТСП, ТР, КР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оборудование специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов-колясочников, регулируемого по высоте. Организационные мероприятия, ТСП, ТР, КР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Приведение в соответствии с требованиями установленных стандартов для инвалидов КР, ТСП, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальный ремонт, ТСП, в т.ч. установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8.	Все зоны и участки	-

*Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ :планируется 2022 -2030 г.г., программа «Доступная среда», по мере финансирования

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности): ДЧ-В (О, Г, С, К),

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4.Согласование с вышестоящей организацией.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.4.5.Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6.Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (Геопортал Ярославской области <http://gis76.ru>): размещена

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

Анкеты (информации об объекте): от «29» декабря 2020 г.


Акта обследования объекта: от «29» декабря 2020 г.


Дата составления паспорта: «30» декабря 2020г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Директор ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»  С.А.Лужина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 Громова Т.С. председатель Пошехонской районной организации ЯОО «Всероссийское общество инвалидов» / г.Пошехонье, ул.Советская, д.21

 Лужина С.А.директор ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»

 Курочкина Р.В.заместитель директора по АХЧ

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) к паспорту доступности
ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»

Здание «Учебный корпус школы-интерната»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Пошехонская школа-интернат» (ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»), здание «Учебный корпус школы-интерната»
- 1.2. Адрес объекта, номер телефона, факса: 152850, Ярославская область, городской округ г.Пошехонье, ул. Пролетарская д. 16; 8 (48 546) 2 -12 -01, факс 8 (48 546) 2 -12 -01
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- кирпичное здание, 2 этажа, общая площадь 1367,2 кв. м;
 - отдельно стоящее одноэтажное комбинированное (кирпичное и деревянное) помещение, столярная мастерская, площадь 203,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка, площадь 6.532 кв. м.
- 1.4. Год введения в эксплуатацию: 1893 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта – 2021г. капитального ремонта – –
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование): государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Пошехонская школа-интернат», ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 152850, Ярославская область, городской округ г.Пошехонье, ул.Пролетарская . д.16.
- 1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Ярославской области
- 1.6.7. . Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 150000, г. Ярославль, улица Советская, дом 7, тел. 8 (4852) 40-18-95, 8 (4852) 40-08-95.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- реализация адаптированных образовательных программ для детей с умственной отсталостью;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очная
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с ОВЗ, имеющие умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)
- 2.6. Плановая мощность: 83 человека
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: здание ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат» расположено в центральной части г.Пошехонье. На территорию школы нет проезда на личном транспорте. Движение с использованием пассажирского транспорта возможно по маршруту: рейсовым автобусом Пошехонье – д.Высоково, Пошехонье – Ясная Поляна, Пошехонье – Данилов – Ярославль. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
-автобусная остановка -200 метров
-автовокзал-500 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком): 7- 10 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): есть
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть, (описать): бордюры
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалида (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	2
Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	А

* Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г, С, О, К),
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О),ВНД (К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О),ВНД (К)

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г,С, О),ВНД (К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О),ВНД (К)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г, С, К)

** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:
 ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступен частично всем;
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ - доступен условно;
 ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития; доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата (помощь сотрудника ОУ, предоставление услуги на дому, обучение дистанционно); временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

3.6. Состояние доступности оказываемых услуг:

№	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в том числе, для основных категорий инвалидов
1	Реализация программ начального, основного общего образования	ДП (У) ДУ-И (О, Г, С, К)
2	Дополнительное образование детей и взрослых	ДП-И (У) ДУ (О, Г, С, К)

3.7. Итоговое Заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДП-И(У), ДЧ-И (О,Г,С,К),ВНД(К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка информационных указателей на пути следования.
2.	Вход (входы) в здание	При возможности технических решений: Реконструкция входной площадки: оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой, укладка резинового противоскользящего покрытия, установка пандуса, установка световых сигналов. Организация обучения инвалидов на 1 этаже здания.
3.	Путь (пути) движения внутри	Организационные мероприятия, ТСР, КР Организация обучения инвалидов на 1 этаже

	здания (в том числе пути эвакуации)	здания. Размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно-гигиеническим помещениям Сопровождение инвалида-колясочника При возможности технических решений: установка тактильных указателей, поручней, оборудование порогов перекатными пандусами, расширение дверных проёмов, установка устройств, задерживающих закрытие дверей).
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, ТСП, ТР, КР Оборудование специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, установка тактильных указателей, направляющих полос, установка рабочего стола для инвалидов-колясочников, регулируемого по высоте.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, ТСП При возможности технических решений: Приведение санитарно-гигиенических помещений в соответствие с требованиями установленных стандартов для инвалидов. Сопровождение инвалидов
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется индивидуальный ремонт, ТСП, в т.ч. установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8.	Все зоны и участки	-

***Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: планируется 2020-2030 г.г., программа «Доступная среда», по мере финансирования

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию доступности): ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование Межведомственной комиссии (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства).

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (Геопортал Ярославской области <http://gis76.ru>): размещена

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования

1. Территория на которой находится объект –на 1 листе
2. Входа (выходов) в здание - на 1 листе
3. Путей движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)-на 4 листах
4. Санитарно-гигиенических помещений -на 1 л.

Руководитель объекта:

Директор ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат» Лужина С.А.Лужина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Громова Т.С. председатель Пошехонской районной организации ЯОО «Всероссийское общество инвалидов» / г. Пошехонье, ул.Советская д.21

Лужина С.А. директор ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»

Курочкина Р.В., заместитель директора по АХЧ



I. Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к зданию (участка) «Учебный корпус школы-интерната» ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»,
г. Пошехонье, ул. Пролетарская д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента (есть, нет)	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида: категория	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход на территорию	есть	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют информационные указатели на пути следования.	Все	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию до входа в здание, установка информационных указателей на пути следования	ТР
1.3	Автостоянка и парковка	есть	Отсутствуют	все	-	-
	Общие требования к зоне	есть	соответствует частично	все	—	ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Территории, прилегающей к зданию ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»	ДП-И (У, Г, С, О, К),	Требуется установка информационных указателей на пути следования. Организационные мероприятия, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2.входа в здание «Учебный корпус школы-интерната» ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат», г.Пошехонье, ул. Пролетарская д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	Отсутствие пандуса	К, О	Установка пандуса	ТСР, КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, отсутствует информация об объекте, отсутствие перил. Не оборудовано звуковыми и световыми сигналами	К,О,С,Г	Нанесение контрастной полосы перед дверью, размещение информации об учреждении над входной площадкой с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, установка информационного табло с рельефными знаками.	ТСР, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; имеются порожки	К,О,С,Г	Приведение входной двери в соответствие с нормативом.	ТСР, ТР
2.5	Тамбур	есть	Имеются порожки	К,О,С,Г	Приведение тамбура в соответствие с нормативом.	ТСР, ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	Отсутствие пандуса Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней. Не оборудовано звуковыми и световыми сигналами. Наличие порогов.	Все	Выполнение ремонтных работ	ТР, КР, ТСП
--	-------------------------	------	--	-----	----------------------------	-------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Вход в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)		Необходима реконструкция входной площадки: оформление лестничного марша противоскользящей, желтой контрастной полосой, укладка резинового противоскользящего покрытия, установка световых сигналов Организационные мероприятия, ТСП, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) «Учебный корпус школы-интерната» ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат», г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д.16.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	Отсутствие поручней, отсутствие информации на пути движения. Не оборудовано звуковыми и световыми сигналами	все	Размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения, к санитарно-гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника, установка поручней, световых и звуковых сигналов.	ОРГ, ТР, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы. Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней. Не оборудована	К,С,Г	Нескользящее покрытие ступеней, контрастная и рельефная маркировка ступеней. Установка звуковых и световых сигналов	Ремонт ТСП

			звуковыми и световыми сигналами			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	Отсутствует	К,О	Технические решения по установке пандуса невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	Отсутствует	К,О	Технические решения по установке лифта невозможны. Организация альтернативной формы обслуживания	-
3.5	Двери	есть	Отсутствуют рельефные таблички, не оборудована звуковыми и световыми сигналами.	К,О,С,Г	Установка информационных рельефных табличек к каждому помещению рядом с дверью со стороны ручки, установка световых и звуковых сигналов.	Орг, ТСП, ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Отсутствие пандуса, имеются перепады высот.	все	Организация альтернативной формы обслуживания	Орг., ТСП, КР
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие поручней, информации на пути движения, звуковых и световых сигналов, пандуса	все	Установка поручней, информации на пути движения, звуковых и световых сигналов, организация обучения инвалидов на 1 этаже здания	Орг., ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации **
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У), ДЧ-И (Г, С, О), ВНД (К)	Организационные мероприятия, ТСП, ТР, КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) «Учебный корпус школы-интерната» ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат», г. Пошехонье, ул.Пролетарская, д.16

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида, категория	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Отсутствие контрастной и рельефной поверхности, отсутствие информационных обозначений помещений, ширина проемов менее 0,9. Не выделены места для инвалидов на креслах-колясках в столовой, не обеспечен доступ к помещению.	К,О,С,Г	Расширить дверные проемы, установить информационные рельефные таблички к каждому помещению	Орг, КР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Отсутствие специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, звуковых и световых	К,О,С,Г	Оборудование специальных мест для инвалидов на креслах-колясках, звуковых и световых	Орг, ТСП, ТР

			сигналов, контрастной и рельефной поверхности, информационных обозначений помещений, ширина проемов менее 0,9.		сигналов, контрастной и рельефной поверхности, информационных обозначений помещений,	
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ДУ-И (Г,С, О), ВНД (К)	Организационные мероприятия, ТСП, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений «Учебный корпус школы-интерната» ГОУ ЯО
«Пошехонская школа-интернат»,
г. Пошехонье, ул. пролетарская, д. 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; технически не приспособлена для инвалидов	К, С, О	Приведение туалетных комнат в соответствии с требованиями установленных стандартов для инвалидов	Орг КР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	Технически не приспособлена для инвалидов	К, С, О	Приведение душевой в соответствии с требованиями установленных стандартов для инвалидов	Орг КР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	Технически не приспособлено для категорий инвалидов: О,С,К	все	Приведение в соответствии с требованиями установленных стандартов для инвалидов	Орг КР, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (У, Г,), ДУ-И (С, О), ВНД (К)	КР, ТСР, организационные мероприятия Приведение в соответствии с требованиями установленных стандартов для инвалидов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте помещений «Учебный корпус школы-интерната»
ГОУ ЯО «Пошехонская школа-интернат»,
г.Пошехонье, ул.Пролетарская, д.16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекты	Орг, ТСП, ТР
6.2	Акустические средства	Нет	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения			
6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствие дублированной информации тактильными средствами			
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие комплексной системы информирования на всех зонах объекта	все	Установка комплексной системы информирования на всех зонах объекта	Орг, ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Системы информации на объекте	ДП-И (У), ДУ-И (Г, С, О), ВНД (К)	Требуется индивидуальный ремонт, ТСП, в т.ч. установка тактильно-звукового информатора НОТТ, светового маяка.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
