

01.10.2021 №76210061000201161397



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8 (тел. 8(4852) 790-815, 8(4852) 790-877)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и  
Пошехонскому районам Ярославской области  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ №325/1 199**

вручается: Государственному общеобразовательному учреждению Ярославской области «Пошехонская школа-интернат»

Во исполнение решения о проведении выездной проверки (плановой) от 01.10.2021 года №325, вынесенного заместителем главного государственного инспектора г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Груздева П.А., в период с 12.10.2021 по 15.10.2021, государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан О.С. проведена выездная проверка (плановая) в отношении Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Пошехонская школа-интернат» ОГРН: 1037601601146, ИНН: 7624003809, Ярославская область, Г. Пошехонье, ул. Пролетарская, д.16.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Лужина С.А.

(должность, фамилия, инициалы лица, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 31.07.2020 №248-ФЗ «о государственном контроле (надзоре) : муниципальном контроле в РФ необходимо устранить:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного-правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет ограждения кровли здания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. Б) П.17. Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2022 г.	
2.	не обеспечено содержание ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.	пп. А) П.17. Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2022г	
3.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (помещения №2 по техническому паспорту на 1 этаже здания литер 3) на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	П.12. Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2022г	
4.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" выгороженного помещения складского назначения (помещения №13 по техническому паспорту на 2 этаже здания литер 3) на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	П.12. Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.10.2022г	
5.	Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение вентиляции и кондиционеров в комплексе помещений пищеблока.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3. ст.4, ст. 83. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 5.17, 6.1.1, 6.1.4. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.6.24.	01.10.2022г	
6.	Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение электромагнитных замков, установленных на дверях	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3. ст.4, ст. 83, СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной	01.10.2022 г.	

эвакуационных выходов в целом по зданию.	сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 5.17, 6.1.1, 6.1.4., 7.1.3		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством РФ о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор Мунисипе Р. Ю. Мунисипе*  
*15.10.2021 10 00*

(должность, фио, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Рыбинска,  
 Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области  
 По пожарному надзору Шкарбан О.С.

